

COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

COMMISSIONE URBANISTICA

**** *** ** *** ****

VERBALE d' ASSEMBLEA n. 8 del 29.05.2015

**** *** ** *** ****

In data 29 maggio 2015 alle ore 20.30 presso la sala consiliare del Comune di Cavernago si è riunita la Commissione Urbanistica con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Valutazione Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.)
- 2) Varie ed eventuali.

Presenti per la maggioranza: Roberto Palazzini, Andrea D'Amico, Francesco Calamina, Vecchi Luigi, Gaibotti Bruno e Carmela di Palma

Assente giustificato per la maggioranza: Gianluca Gabbiadini

Assenti ingiustificati per la minoranza: Cettolin Valentino, Andrea Scarpellini e Manenti Gianluca

Segnaliamo che per la terza volta consecutiva i membri di minoranza sopra citati non sono presenti alla commissione. Nessuna giustificazione è stata segnalata dagli stessi. Il fatto verrà prontamente segnalato alla Giunta Comunale.

1) Valutazione PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.)

Il Presidente Roberto Palazzini illustra a tutti i presenti il Piano Regolatore Cimiteriale, che non è stato né adottato né approvato dalla precedente amministrazione. E' assolutamente prioritario procedere con l'iter di approvazione in quanto esiste la necessità futura di procedere con un ampliamento.

La decisione di procedere al nuovo piano è stata deliberata dalla precedente amministrazione affidando l'incarico ad un professionista di sua fiducia nell'anno 2012. Così pure tutte le scelte progettuali, compositive, tipologiche sono frutto di un retaggio precedente all'attuale amministrazione. Inoltre il disciplinare non prevede la possibilità di varianti significative al piano se non attraverso una nuova

COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

contrattazione della parcella che allo stato attuale risulta pressoché già liquidata. Tale situazione ha posto l'attuale amministrazione in una posizione "imbarazzante" perché si ritrova ad approvare ciò che non ha pensato, impostato e gestito con piena intenzionalità e responsabilità. Di seguito vengono riportati tutti i passaggi più significativi:

9 Mag. 2012	Il disciplinare d'incarico firmato dal professionista riporta questa data di protocollo.
03 Dic. 2012	1° bozza di Piano.
20 Sett. 2013	2° bozza di Piano a seguito revisione Asl.
03 Feb. 2014	Consegna.
09 Mar. 2015	Consegna.

Solo a questo punto si è trasmessa la documentazione progettuale a Terna, la società che gestisce l'elettrodotto e che attraversa l'area del Piano Regolatore Cimiteriale al fine dell'ottenimento di una valutazione. La risposta lapidaria riportava un sostanziale diniego: "le opere previste a progetto non risultano conformi alla disciplina inerente la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree ed esterne contenuta nella legge 28/6/1986 n° 339 e nelle relative Norme Tecniche approvate con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21/3/1988 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne" (in S.O. alla G.U. n° 79 del 5/4/1988) e norme successive integrative. In particolare, dette costruzioni risultano in contrasto con il disposto del D.M. 16/1/1991 n.9 art.2 .1.08, contenente l'aggiornamento alle norme tecniche succitate, che, nel caso specifico, **prevedono una distanza minima dai conduttori della linea elettrica in esame pari a 5,20 metri**, nelle condizioni previste dalle norme vigenti.

COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Di conseguenza, Vi invitiamo a soprassedere ad ogni lavoro in contrasto con la suddetta normativa e ad una revisione del progetto, nel rispetto delle norme sopra specificate”.

Con le imminenti elezioni comunali dello scorso maggio, la precedente amministrazione ha preferito l'iter procedurale in un limbo indefinito: l'attuale presidente di commissione, in un incontro con il professionista incaricato della progettazione, ha proposto la soluzione per bypassare lo stallo nel quale giaceva la pratica: la possibilità di abbassare la quota delle strutture cimiteriali in elevazione rispetto al piano di campagna che non rispettavano le distanze minime rispetto ai cavi dell'elettrodotto dell'alta tensione. Tale intervento deve essere accompagnato dall'abbassamento anche dei percorsi pedonali con rispetto delle norme inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche tramite scivoli con pendenze adeguate. Tale soluzione è apparsa la più congeniale perché consente di non stravolgere tutte le analisi propedeutiche al piano e quindi di evitare una variante non prevista nel disciplinare di incarico. Il progetto è stato quindi rivisitato alla luce di questi accorgimenti e questa volta il parere di Terna è risultato favorevole.

Non desta preoccupazione questo abbassamento di quota in quanto la falda acquifera è molto bassa – il territorio di Cavernago è ubicato nella fascia alta della pianura alluvionale e quindi a nord della fascia dei fontanili - e tutte le barriere architettoniche sono state rimosse con adeguate soluzioni.

I membri della commissione presenti esprimono parere favorevole al progetto presentato. Luigi Vecchi esprime in ogni caso delle riserve sulle scelte compositive e funzionali del piano: in particolare l'ingresso principale posto su via Ungaretti appare poco funzionale. Sarebbe auspicabile una soluzione sul lato opposto a tale via così da mettere in sicurezza i pedoni che vi transitano.

2) Varie ed eventuali

Alle ore 21.15, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e non avendo nessun membro richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Il Segretario

Francesco Calamina

Il Presidente

Roberto Arch. Palazzini

Firma per accettazione del verbale:

VECCHI LUIGI _____

GAIBOTTI BRUNO _____

CARMELA DI PALMA _____

D'AMICO ANDREA _____