

Laboratorio riconosciuto Ministero della Sanità – N. Prot. 700.7.A.\.59.360/1756 del 25/10/96
Iscrizione elenco Regione Lombardia dei Laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo N. 030015308002

Milano, 03 febbraio 2015

Spett.
CAPITAL ACQUE S.r.l.
Via per Ornago, 24
20882 Bellusco - MB

RAPPORTO DI PROVA

CODICE CAMPIONE CAP024/15
DESCRIZIONE CAMPIONE ACQUA FILTRATA
INDICAZIONI -
LUOGO DEL PRELIEVO CDA CAVERNAGO
DATA E ORA DEI PRELIEVI 31/01/15 ORA NON INDICATA DAL COMMITTENTE
DATA ARRIVO CAMPIONE 31/01/15
DATA INIZIO ANALISI 31/01/15
DATA FINE ANALISI 03/02/15
PRELEVATO DA PERSONALE CAPITAL ACQUE
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO -
TEMPERATURA AL PRELIEVO - **TEMPERATURA ALL'ARRIVO** + 2,5°C

DENOMINAZIONE DELLA PROVA	RISULTATI	NORMA/METODO
Conta microbica totale a 22°C	0 ufc/ml	ISO 6222:1999
Conta microbica totale a 36°C	0 ufc/ml	ISO 6222:1999
<i>Escherichia coli</i>	0 ufc/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Enterococchi intestinali	0 ufc/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0 ufc/100 ml	ISO 16266:2008

Responsabile di Laboratorio
Dr.ssa **PIRANI SILVIA**
Medico Veterinario
MI 2977 - ASL Milano

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente. Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto il campione sottoposto a prova. Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, salvo approvazione scritta di Gialloblu.

Per la tipologia di prove effettuate i residui dei campioni vengono conservati fino alla fine delle prove, quindi eliminati.