

Laboratorio riconosciuto Ministero della Sanità – N. Prot. 700.7.A.\.59.360/1756 del 25/10/96
Iscrizione elenco Regione Lombardia dei Laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo N. 030015308002

Milano, 29 gennaio 2016


Spett.
CAPITAL ACQUE S.r.l.
Via per Ornago, 24
20882 Bellusco - MB

RAPPORTO DI PROVA N. CAP019/16

CODICE CAMPIONE CAP019/16
DESCRIZIONE CAMPIONE ACQUA FILTRATA
INDICAZIONI -
LUOGO DEL PRELIEVO CDA CAVERNAGO
DATA E ORA DEI PRELIEVI 26/01/16 ORA NON INDICATA DAL COMMITTENTE
DATA ARRIVO CAMPIONE 26/01/16
DATA INIZIO ANALISI 26/01/16
DATA FINE ANALISI 29/01/16
PRELEVATO DA PERSONALE CAPITAL ACQUE
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO -
TEMPERATURA AL PRELIEVO - **TEMPERATURA ALL'ARRIVO** + 2,8°C

DENOMINAZIONE DELLA PROVA	RISULTATI	NORMA/METODO
Conta microbica totale a 22°C	0 ufc/ml	ISO 6222:1999
Conta microbica totale a 36°C	0 ufc/ml	ISO 6222:1999
Conta <i>Escherichia coli</i>	0 ufc/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Conta Enterococchi intestinali	0 ufc/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003
Conta <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0 ufc/100 ml	ISO 16266:2008

Responsabile di Laboratorio
Dr.ssa Patrizia Sorrentino
Biologa

Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. AA_068102


FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente. Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto il campione sottoposto a prova. Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, salvo approvazione scritta di Gialloblu. Per la tipologia di prove effettuate i residui dei campioni vengono conservati fino alla fine delle prove, quindi eliminati.